Госпромнадзор напоминает!

Порядок подготовки к работе газоиспользующего оборудования сезонного действия

Газ – не только самый популярный, экологически чистый и экономичный вид топлива, но и самый опасный. По своим свойствам природный и сжиженный углеводородный газ, при достижении определенной концентрации может привести к взрыву или пожару. Для человека это чревато финансовыми потерями, причинением вреда здоровью, и как самый худший вариант - лишением жизни. Чтобы газ не стал причиной трагических последствий, необходимо заботиться о газовом оборудовании и соблюдать Правила промышленной безопасности.

При осуществлении контрольной (надзорной) деятельности Гомельским областным управлением Госпромнадзора регулярно устанавливаются факты нарушений требований промышленной безопасности в части подготовки к работе газоиспользующего оборудования сезонного действия.

Во исполнение функций и задач, возложенных на Госпромнадзор, связанных с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления считает необходимым напомнить об основных требованиях «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения» от 5.12.2022 №66, которые необходимо выполнить субъекту хозяйствования до включения в работу газоиспользующего оборудования сезонного действия.

Необходимо провести подготовку и проверку знаний работников по вопросам промышленной безопасности. При подготовке и при проведении проверки знаний специалистов и работников субъекта промышленной безопасности необходимо руководствоваться инструкцией от 06.07.2016 №31 «О порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности».

Выполнить техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования. Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования, проверка исправности систем автоматизации и сигнализации, систем дымоудаления и вентиляции, а так же заземляющих устройств необходимо проводить в сроки, установленные

изготовителем оборудования. Если же сроки не установлены, необходимая информация указана в соответствующих пунктах правил.

При отсутствии в эксплуатирующей организации собственной газовой службы работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления, включая техническое обследования, могут выполняться специализированными организациями на договорных условиях.

Кроме того, немаловажную роль в обеспечении безопасной и непрерывной работы объектов газораспределительной системы и газопотребления имеет состояние систем автоматизации и сигнализации, заземляющих устройств и молниезащиты, систем дымоудаления и вентиляции, которые в соответствии с требованиями правил должны ежегодно подвергаться проверке, техническому обслуживанию и ремонту.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии всех документов, подтверждающих выполнение всех вышеуказанных работ.

Так же при сезонном техническом обслуживании, в том числе по окончании отопительного сезона или же при отключении на «зимовку», а так же при консервации, газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой межфланцевой заглушки на газопроводе.

Межфланцевая заглушка, устанавливаемая на газопроводе, должна соответствовать типу фланцевого соединения, изготавливаться из материала, аналогичного или не уступающего прочностным характеристикам материала труб газопровода, выдерживать максимальное давление газа в газопроводе и не допускать протечек газа. Заглушки должны иметь хвостовики (рукоятки), выступающие за пределы фланцев. Марка стали, условный диаметр и максимальное давление газа должны быть выбиты на хвостовике заглушки.

При установлении факта нарушения требований промышленной безопасности к лицам, допустившим нарушения, могут быть приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

По всем возникающим вопросам о порядке подготовке к работе газоиспользующего оборудования сезонного действия можно обращаться по телефонам: **8 (0232) 51-29-15; 8 (0232) 51-29-16.**

Если хотите быть в курсе актуальных проблем в области промышленной безопасности, получить квалифицированный комментарий по законодательным актам и нормативной документации, регламентирующей промышленную безопасность – подпишитесь на журнал «Промышленная безопасность».

М. В. Стрельцов, государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора.